

Mairie  
Place Jean-Pierre RACAUD-Robert ALIBERT  
81 470 Maurens-Scopont

Département du Tarn

## PROCES VERBAL du 19 Février 2025

L'an deux mille vingt-cinq et le mercredi dix-neuf à vingt heures trente, le Conseil municipal régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Claude REILHES, Maire.

Présents : M. Claude REILHES, Mme Ninoslava BOZOVIC, Mme Maryse TEQUI, Mme Sandrine NARDI, Stéphanie GRENARD

Pouvoir : M. Stéphane ROUX donne procuration à Mme Maryse TEQUI.  
M. BOYER Christophe donne procuration à Mme Sandrine NARDI  
M. Didier MIRATON donne procuration à M. Claude REILHES  
M. Sébastien LANGE donne procuration à Mme Nina BOZOVIC

Absent : Damien WEISSE

Secrétaire de séance : Ninoslava BOZOVIC



### Ordre du jour :

- Délibération pour la demande de DETR concernant le renforcement réseaux Eaux Potables et Sécurité Incendie situé Route du Messal
  - Dossier à compléter et déposer en urgence avant fin février

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le procès-verbal du 12 décembre 2024 sera mis au prochain conseil pour approbation.

### **2025\_01 RENFORCEMENT DU RESEAU AEP POUR PROTECTION INCENDIE SUITE A IL ELARGISSEMENT VOIRIE COMMUNALE DES ESCLAUZOLLES : complément à la Délib N°2024\_25**

M. le Maire expose qu'à la suite de la réalisation du projet d'autoroute A69, des modifications du réseau d'adduction d'eaux potables sont nécessaire pour alimenter le hameau d'En Gâche et d'en Bouet.

Ce projet consisterait en la pose d'une conduite entre le poteau incendie situé route d'Esclauzolles et l'impasse d'en Gâches Bas sur le chemin communal du Messal.

Comme évoqué, le hameau d'en Gâches/en Bouet ne disposant pas de défense incendie, il pourrait être envisagé de poser une conduite d'un diamètre supérieur pour répondre à cette situation.

La pose d'une conduite en PVC 110 mm permettrait de desservir un poteau incendie avec un débit de l'ordre de 35 m<sup>3</sup>/h.

La plus-value, qui serait à la charge de la commune, serait :

- Changement de conduite 5 525.00 € HT (6630 € TTC)
- Fourniture et pose d'une bouche incendie 2 661,15 € HT (3193,38 € TTC)
- Prolongation du réseau pour sécuriser 9 010.00 € HT (10 812 TTC)  
le hameau En Bouet Haut

À la suite de l'avis favorable du SDIS du Tarn en date du 24/01/2025, la réalisation de la plateforme pour recevoir le véhicule pompe s'élève à

-Plateforme2 770.00 € HT (3324€ TTC)

Le cout total du projet d'élève donc à 19 966.15€ HT

Après en avoir délibéré à l'unanimité, le Conseil Municipal décide de :

- ACCEPTER cette réalisation,
- DEMANDER à M. le Maire de signer tout document qui puisse faire avancer le dossier,
- DEMANDER la DETR pour bénéficier de la protection incendie pour le hameau d'En Gâches et d'En Bouet

Fin de séance à 21h00

RECHES C.



BOZOUJON  
[Handwritten signature]